



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
COMISIA DE AVIZARE

Nr. Intra 4181./Data 01.08.02

Solicitant: **BRAITHWAITE ENGINEERS Ltd.**
Neptune Works, Usk Way, Newport, South Wales NP20 2UY,
MAREA BRITANIE
Tel. + 44 (0) 1633 262141, fax. + 44 (0) 1633 250631
Nr. inregistrare la Registrul Comertului 2193090/ Marea Britanie

AVIZ SANITAR

Nr. Cod Ig. W. /nr 40

În conformitate cu Ordinului MSF nr. 117/28.02.2002, INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI, în baza documentației înaintate, decide că următorul produs poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în ROMÂNIA, conform prevederilor legale în vigoare.

* Produsele:

1.1. Denumirea comercială a produselor :

**REZERVOARE DE APA COMPARTIMENTATE, DIN OTEL GALVANIZAT
TIP BRAITHWAITE**

1.2. Domeniul de utilizare: **Sisteme de alimentare cu apa potabila la sate**

* Producatorul: **BRAITHWAITE ENGINEERS Ltd.**

2.1. adresa: Neptune Works, Usk Wway, Newport, South Wales, NP20 2UY

2.2. tara: **MAREA BRITANIE**

Avizarea produsului se face conform (reglementarea în vigoare proprie fiecărui produs de avizat): Legea 100/1.06.1998, Ordinul 536/23.06.1997, STAS 1342/1991.

**ORICE MODIFICARE A COMPOZIȚIEI ȘI CALITĂȚII PRODUSULUI DUCE ÎN
MOD AUTOMAT LA ANULAREA AVIZULUI SANITAR.**

Acest aviz are o valabilitate de 3 ani de la eliberare

PREȘEDINTE

Dr. Octavian Luchian



Nr. 4181/Data 01.08.02

CĂTRE: COMISIA DE AVIZARE

REFERAT DE EVALUARE

1. **Nr. aviz:** Ig.W nr. 40
2. **Denumirea comercială a produselor:**
REZERVOARE DE APA COMPARTIMENTATE, DIN OTEL GALVANIZAT
TIP BRAITHWAITE
3. **Producătorul:** BRAITHWAITE ENGINEERS Ltd.
Neptune Works, Uskway, Newport, South Wales, NP20 2UY
MAREA BRITANIE
4. **Comercializate de:** - BRAITHWAITE ENGINEERS Ltd.
Neptune Works, Uskway, Newport, South Wales, NP20 2UY
MAREA BRITANIE
5. **Domeniul de utilizare:** Sisteme de alimentare cu apa potabila la sate
6. **Documentație prezentată:** conform Ordin 117/28.02.02, art. 7
7. **Materiale utilizate:** Otel presat la cald, cauciuc sintetic pe baza de polimeri,
E.P.D.M., poliuretan, grund epoxifosfat de zinc
8. **Testare efectuată:** -
9. **Rezultate finale:** -
10. **Concluzii:** Conform certificatelor prezentate: Water Research Council – WRC si
Water Regulations Advisory Scheme – WRAS si Acordului Tehnic 016-11/004-2000
in care se stipuleaza conformitatea cu standardele in domeniu: BS-ISO-9002, BS 1564:
Partea 1, BS 4360, BS 1449, BS 4190, BS 3692, BS 449, BS 4320, BS 6920, BS 6700,
BS 729, BS 7079, produsele pot fi utilizate in contact cu apa potabila.

Se recomandă reavizarea sanitară a produselor.

Dr. Mihaela Vasilescu, CP II chimist
Comisia de avizare ISP București



Ing. Cristina Negoescu, spec. gr.I A
Laboratorul CSCM Apă

